

Sag

Etablering af overjordisk olietank (stål)

Sagsdato 13-05-2013

Sagsnr. 2013/16050

Kommentar

Resumé

Anmelder

Ejer SPEXMAC HOLDING ApS; Bækkegårdsvej 4; c/o Carlos Møller - San Pedro; Ramløse; 3200 Helsingør

Andre ejere

Administrator

Administratortype

CVR-nr.

Ejendomsnr. 016705

Lejlighedsnr. 33

Matrikelnr. 1

Matr.bogstav d

Andre matrikler

Ejerlav Aggebo, Valby

Ejerlavnr. 541

Vejkode 0020

Parcelnr.

Adresse Aggebovej 33

Postnr. / by

Planer J-ØSTRE

Grundejerforening

Tilladelsesdato

Afslutningsdato

Påbegyndt dato

Fuldført dato

Ibrugtagningstilladelsesdato

Bemærkninger

Processtatus

Tidsfrist

Type

Opret opgave i kalender



Resultatstatus

Afgørelser

Områder

Historik

Indgående dokument

Anmeldelse af udendørs olietank. situationsplan

Sagsbehandler	Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Borgerservice og IT / Borgerservice		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	13-05-2013	Dokumentdato	* 13-05-2013
Modtagelsesdato	* 13-05-2013	Svarfrist	
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2013/16050 001

Afsender Mette Hauerslev/MHAUE/Gribskov

AfsenderVedhæftede fil(-er) gl olietanke aggebovej 33.pdf
351020120525105103.pdf

Overskrift Vs: BBR - aggebovej 33

Afsender Mette Hauerslev

Dato 13-05-2013 09:15

Modtager Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov

Kopi sendt til Louise Gade Heller/LGHEL/Gribskov

Dokumenttekst:

Hej Tine

Vi har fået denne af Anette - kan jeg få dig til at oprette en sløjfning samt etablering på denne?

Så må vi lige tale om hvordan vi kommer videre :-)

Med venlig hilsen

Mette Hauerslev

Byggesagsbehandler

Center for Bolig, Vej og Vand
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Tlf.: 72 49 60 09
Direkte: 72 49 67 72
E mail: tms@gribskov.dk
<http://www.gribskov.dk/>

----- Videresendt af Mette Hauerslev/MHAUE/Gribskov den 13-05-2013 09:13 -----

Fra: Anette Gardshorn Jørgensen/AGJOE/Gribskov
Til: Mette Hauerslev/MHAUE/Gribskov@Gribskov, Louise Gade Heller/LGHEL/Gribskov@Gribskov
Dato: 12-05-2013 08:29
Emne: Vs: BBR - aggebovej 33

Hej Mette og Louise.

Kan I hjælpe mig med denne her, - jeg ved ikke hvad man skal gøre? .. så vidt jeg husker, bad jeg ham om at sende ind til kommunen vedrørende olietanken, sidste år, og der er åbenbart ikke blevet rettet i hans BBR ?

Venlig hilsen

Anette Jørgensen
Center for Bolig, Vej og Vand

Telefon: 7249 7084
E-mail: agjoe@gribskov.dk

Gribskov Kommune
Det Tekniske Område
Rådhusvej 3
3200 Helsingør
Telefon: 7249 6009
E-mail: tms@gribskov.dk
www.gribskov.dk



Gør mere selv - på borger.dk

Fra 1. december skal du selv bestille nyt sundhedskort, melde flytning og skrive barn op til pasning, skole og FO på borger.dk

----- Videresendt af Anette Gardshorn Jørgensen/AGJOE/Gribskov den 12-05-2013 08:22 -----

Fra: Carlos Møller-S.P. <cm@spexmac.dk>
Til: "agjoe@gribskov.dk" <agjoe@gribskov.dk>
Dato: 09-05-2013 17:19
Emne: BBR - aggebovej 33

Hej Anette,

Den 24 maj sidste år fremsendte vi dokumentation for rensning af gamle olietanke, der efterfølgende blev bortkørt som jernaffald.

Kopi af attest er vedhæftet..

Jeg kan se af BBR at disse endnu ikke er registreret som fjernet, da den gamle olietank og Teknisk anlæg til opbevaring af olier(gl dieselolietank) er heller ikke slettet.

Endvidere har varmesmeden anmeldt opsætning af ny olietank på ejendommen i Juli 2012 – kopi af tankattest er vedhæftet.

Denne nye tank er endnu ikke oprettet på BBR.

Jeg håber du har mulighed for at kigge på dette nær fremtid.

På forhånd tak

SPEXmac A/S
San Pedro EXploration MAnagement and Consultancy

Carlos Møller-S.P.
Bækkegårdsvej 4
3200 Helsingør
Denmark
+45 30 55 46 36
www.spexmac.com

Oplysninger til skabelon

Personoplysninger	Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov
Forv. / afd.	Center for Borgerservice og IT / Borgerservice

Forv. / afd.

Glostrup Sydvestvej 70, 2600 Glostrup
Holbæk Mellemvang 6, 4300 Holbæk
Liseleje Liselejevej 115, 3360 Liseleje
Næstved 4700 Næstved
Nykøbing F 4800 Nykøbing F
Jægerspris 3630 Jægerspris
Gilleleje 3250 Gilleleje

Tlf. 43 96 15 66 • Fax 43 43 17 66
Tlf. 59 43 38 03 • Fax 59 44 30 36
Tlf. 47 74 74 40 • Fax 47 74 76 40
Tlf. 55 72 15 66 • Fax 59 44 30 36
Tlf. 70 26 15 66 • Fax 43 43 17 66
Tlf. 47 53 13 59 • Fax 59 44 30 36
Tlf. 48 31 97 87 • Fax 59 44 30 36



LEIF M JENSEN A-S

CVR-nr. 42 07 85 14
Forstædernes Bank
Konto: 5470-0002049035
Giro: 609-3922

Tankattest

Kunde:	Arbejdssted:
<i>Fløjlsø</i>	<i>Aggervedvej 33 3230 Græstved</i>

Kommunenr. og navn

<i>GRUBSNØV</i>

Ordre modtaget af:	Dato:

Rekv. af:	Tlf.nr.	Firma:

Tankstørrelse (litr.)	Pejling ca. (litr.)
<i>2500</i>	

Produkt:	Fraktion
<i>E. B. A OLIESTANK</i>	

Tankrensning:	Chauffør:	Vognnr.	Dato:
<i>1</i>	<i>HENRIK ANDERSEN</i>	<i>51</i>	<i>24-5-12</i>

Tank tømt:	Tank ikke tømt
<i>X</i>	

Bundslam til destruktion (litr.)	Modtagerant:	Dekl.	Medbragt vand (litr.)

Tank sandfyldt:	Chauffør:	Vognnr.	Dato:

Hermed bekræftes at ovennævnte tank er indvendig rensat

Dato: *24-5-12*

[Signature]

Underskrift

DØGNSERVICE

Kloakservice • TV-inspektion • Kloakarbejde • Transport af farligt gods • Tørsugning • Højtryksspuling • Industrispuling • Trykprøvning

www.lmj.dk



Glostrup Sydvestvej 70, 2600 Glostrup
Holbæk Mellemvang 6, 4300 Holbæk
Liseleje Liselejevej 115, 3360 Liseleje
Næstved 4700 Næstved
Nykøbing F 4800 Nykøbing F
Jægerspris 3630 Jægerspris
Gilleleje 3250 Gilleleje

Tlf. 43 96 15 66 • Fax 43 43 17 66
Tlf. 59 43 38 03 • Fax 59 44 30 36
Tlf. 47 74 74 40 • Fax 47 74 76 40
Tlf. 55 72 15 66 • Fax 59 44 30 36
Tlf. 70 26 15 66 • Fax 43 43 17 66
Tlf. 47 53 13 59 • Fax 59 44 30 36
Tlf. 48 31 97 87 • Fax 59 44 30 36



LEIF M JENSEN A-S

CVR-nr. 42 07 85 14
Forstædernes Bank
Konto: 5470-0002049035
Giro: 609-3922

Tankattest

Kunde:	Arbejdssted:
<i>AGORA</i>	<i>AGGERBO VEG 33</i> <i>3250 GILLELEJE</i>

Kommunenr. og navn
<i>GRUBSNØV</i>

Ordre modtaget af:	Dato:

Rekv. af:	Tlf.nr.	Firma:

E. B. P. OLIEFARMER

Tankstørrelse (litr.)	Pejling ca. (litr.)
<i>1500</i>	

Produkt:	Fraktion

Tankrensning:	Chauffør:	Vognnr.	Dato:
<i>1</i>	<i>HENRIK ANDERSEN</i>	<i>57</i>	<i>24-5-12</i>

Tank tømt:	Tank ikke tømt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bundslam til destruktion (litr.)	Modtagerantl:	Dekl.	Medbragt vand (litr.)

Tank sandfyldt:	Chauffør:	Vognnr.	Dato:

Hermed bekræftes at ovennævnte tank er indvendig rensat

Dato: *24-5-12*


Henrik Andersen
Underskrift

DØGNSERVICE

Kloakservice • TV-inspektion • Kloakarbejde • Transport af farligt gods • Tørsugning • Højtryksspuling • Industrispuling • Trykprøvning

www.lmj.dk





Tankattest

Tank nr. 42421

Ordre nr. B216715

Fabrikationsår	Antal Ltr	Deres ref	Deb ordre nr.	Lev. dato	Godkendelsesnr.
2009	1200	Kasper	599436	13-08-09	50-5323

Overjordisk ståltank med nedenstående specifikationer, der er fremstillet i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23.3.2010 til opbevaring af olieprodukter er leveret til:

Opstillingssted

Forhandler

Rasm.Holbeck A/S

5100 Odense C.

Specifikationer

Korrosionsklasse: C3
Anode: Med
Opstilling: Udendørs
Farve: Rød
Godstykkelser: 3mm
Type: Enkeltvægget
Dimensioner i mm (BxHxL): 650 1380 1500

Tankform: Oval

KN Smede- og Beholderfabrik A/S

Underskrift

25-05-12

Dato

Vi gør opmærksom på, at en kopi af tankattesten skal indsendes til de kommunale myndigheder, sammen med en skitse af tankens placering på ejendommen.

Bemærk: C1 tanke må kun opstilles indendørs i OPVARMET RUM

Hjørnegårdsvej 14 · 4623 Lille Skensved · Tlf. (45) 56 16 97 86 · Fax (45) 56 16 93 93
CVR nr. 11296203 · Reg.nr. 169462 · IBAN-nr. DK6868210001012007 · Swift: SYBKD22
www.knsb.dk · e-mail: knsb@knsb.dk · Sydbank 6821 – 0001012007

Udgående dokument

Kvittering for anmeldelse

Sagsbehandler	Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Borgerservice og IT / Borgerservice		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	13-05-2013	Dokumentdato	* 13-05-2013
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2013/16050 002

Modtager
SPEXMAC HOLDING ApS
c/o Carlos Møller - San Pedro
Bækkegårdsvej 4
Ramløse
3200 Helsingør

Modtager

Vedhæftede fil(-er)

SPEXMAC HOLDING ApS
c/o Carlos Møller - San Pedro
Bækkegårdsvej 4
Ramløse
3200 Helsingø



Gribskov
Kommune

Sag: 2013/16050 002
Id: 016705

Afdelingsnavn
Borgerservice

Postadresse
Postboks 10, 3200 Helsingø

13-05-2013

Personlig henvendelse
Rådhusvej 3
3200 Helsingø
tlf: 7249 6009
e-mail: Borgerservice@Gribskov.dk

Man - tors 10 - 17
Fredag 10 - 13

Kvittering for anmeldelse af olietank

Ejendommen 1 d Aggebo, Valby, Aggebovej 33

Gribskov Kommune har den 12.05.2013 modtaget din anmeldelse vedrørende etablering af ny, overjordisk olietank på din ejendom.

Fremsend yderligere oplysninger

Vi kan ikke behandle sagen uden at have en skitse, som viser placeringen af anlægget - olietanken med tilhørende rørføringer - på ejendommen. Vi skal blandt andet kontrollere, om afstandskrav til boringer og brønde er overholdt.

På skitsen skal være angivet afstande til bygninger og naboskel.

Du skal derfor straks sende os den manglende skitse.

Eventuelle spørgsmål

Se generel information på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/miljø, natur og kulturarv

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6009 eller på email: tms@gribskov.dk

Venlig hilsen

Tine Stæhr Weinschenck

Indgående dokument
Situationsplan

Sagsbehandler	Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Borgerservice og IT / Borgerservice		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	21-05-2013	Dokumentdato	* 17-05-2013
Modtagelsesdato	* 17-05-2013	Svarfrist	
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2013/16050 003

Afsender Carlos Møller-S.P. <cm@spexmac.dk>

Afsender

Vedhæftede fil(-er) Skitse for ny tank placeret same sted som gl.doc

Overskrift VS: Kvittering for anmeldelse af overjordisk olietank (2013/16050 003)
Aggebovej 33

Afsender Carlos Møller-S.P. <cm@spexmac.dk> Dato 17-05-2013 15:51

Modtager "twein@gribskov.dk" <twein@gribskov.dk>

Dokumenttekst:

Tine,

Herved fremsendes skitse over placering af ny overjordisk olietank. Bemærk at tanken er placeret samme sted som tidligere og at eksisterende overjordiske og synlige rørføring er anvendt til tankens tilslutning.

Venlig Hilsen

SPEXmac Holding Aps
San Pedro EXploration MAnagement and Consultancy

Carlos Møller-S.P.
Bækkegårdsvej 4
3200 Helsingør
Denmark
+45 30 55 46 36
www.spexmac.com

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: twein@gribskov.dk [mailto:twein@gribskov.dk]

Sendt: 13. maj 2013 13:02

Til: Carlos Møller-S.P.

Emne: Kvittering for anmeldelse af overjordisk olietank (2013/16050 003)

(Embedded
image moved to
file:
pic18228.gif)

SPEXMAC HOLDING ApS
c/o Carlos Møller - San Pedro
Bækkegårdsvej 4
Ramløse
3200 Helsinge

Sag: Afdelingsnavn
2013/16050 002 Borgerservice
Id: 016705

3200

Postadresse
Postboks 10,

Helsinge

henvendelse

13. maj 2013

Personlig

6009

Rådhusvej 3
3200 Helsinge
tlf: 7249

e-mail:

Borgerservice@Gribskov.dk

10 - 17

Man - tors

10 - 13

Fredag

Kvittering for anmeldelse af olietank

Ejendommen l d Aggebo, Valby, Aggebovej 33

Gribskov Kommune har den 12.05.2013 modtaget din anmeldelse vedrørende etablering af ny, overjordisk olietank på din ejendom.

Fremsend yderligere oplysninger

Vi kan ikke behandle sagen uden at have en skitse, som viser placeringen af anlægget - olietanken med tilhørende rørføringer - på ejendommen. Vi skal blandt andet kontrollere, om afstandskrav til boringer og brønde er overholdt.

På skitsen skal være angivet afstande til bygninger og naboskel.

Du skal derfor straks sende os den manglende skitse.

Eventuelle spørgsmål

Se generel information på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/miljø, natur og kulturarv

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6009 eller på email: tms@gribskov.dk

Venlig hilsen

Tine Stæhr Weinschenck

Oplysninger til skabelon

Personoplysninger	Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov
Forv. / afd.	Center for Borgerservice og IT / Borgerservice

Forv. / afd.

Udgående dokument

Anmeldelse anerkendt - sendt som mail fra tms

Sagsbehandler	Tine Stæhr Weinschenck/TWEIN/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Borgerservice og IT / Borgerservice		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	21-05-2013	Dokumentdato	* 21-05-2013
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2013/16050 004

Modtager
SPEXMAC HOLDING ApS
c/o Carlos Møller - San Pedro
Bækkegårdsvej 4
Ramløse
3200 Helsingø

Modtager

Vedhæftede fil(-er)

SPEXMAC HOLDING ApS
c/o Carlos Møller - San Pedro
Bækkegårdsvej 4
Ramløse
3200 Helsingø



Gribskov
Kommune

Sag: 2013/16050 004
Id: 016705

Afdelingsnavn
Borgerservice

Postadresse
Postboks 10, 3200 Helsingø

21-05-2013

Personlig henvendelse
Rådhusvej 3
3200 Helsingø
tlf: 7249 6009
e-mail: Borgerservice@Gribskov.dk

Man - tors 10 - 17
Fredag 10 - 13

Kvittering for anmeldelse af ny olietank

Ejendommen 1 d Aggebo, Valby, Aggebovej 33

Gribskov Kommune har den 17.05.2013 modtaget din anmeldelse vedrørende **sløjfning af overjordisk olietank samt** etablering af ny overjordisk, **indendørs** stål-olietank på ejendommen.

Vi har behandlet anmeldelsen og har ingen indvendinger imod etableringen.

Vi har kontrolleret placeringen af tanken som angivet på situationsplanen og i forhold til gældende afstandskrav til borer og brønde.

Forsikring

Du skal som ejer af villaolietankanlæg efter § 49 i lov om forurenede jord være omfattet af en forsikring, som dækker udgifter i forbindelse med en eventuel jordforurening, som stammer fra anlægget.

Du vil automatisk være dækket af Olieselskabernes fælles olieforureningsforsikring hos Topdanmark Forsikring A/S, hvis du etablerer en ny olietank, og anlægget (tank og rørforbindelser) overholder kravene i olietankbekendtgørelsen med bilag.

Lovkrav

Lovkravene i forbindelse med etablering af olietanke fremgår af Olietankbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Du er som ejer/bruger juridisk ansvarlig for, at alle gældende lovkrav vedrørende din olietank er overholdt.

Der er ikke krav om autorisation til etablering af olietanke og anlæg. Men du skal sikre dig, at arbejdet udføres af en sagkyndig - dvs. en person, som gennem erfaring eller uddannelse er kvalificeret til arbejdet, og som er tilknyttet et firma, der udfører dette arbejde.

En række af de gældende lovkrav kan vi ikke umiddelbart kontrollere i forbindelse med vores sagsbehandling. I det følgende har vi præciseret gældende lovkrav, som vi ikke har kontrolleret:

- På tanken skal der være et tydeligt, permanent fastgjort mærkeskilt med fabrikantens navn og hjemsted, tanktype og rumfang, fabrikationsnummer og -år samt

- typegodkendelsesnummer. (Tanken skal opstilles, så skiltet til enhver tid kan aflæses.)
- Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.
- På tanken skal der være monteret overfyldningsalarm. Alarmen skal placeres, så den kan høres ved påfyldningsrøret.
- Ståltanke skal være hævet over underlaget, så bunden kan inspiceres.
- Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm
- Påfyldnings- og udluftningsrør skal udføres med fald mod tanken og afsluttes med henholdsvis aflåseligt standard påfyldningsdæksel og standard udluftningshætte.

Krav til rørforbindelse

- Rørforbindelsen skal være typegodkendt – **både ved nyetableringer og udskiftninger.**
 - Overjordiske og tørt indstøbte rørføringer kan udføres af kobberør.
 - Nedgravede og øvrige indstøbte rørføringer skal udføres af kobberør, som er plastbelagt fra fabrik.
 - Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og fyret skal være enstrengt.
 - Der skal monteres en afspærringsventil umiddelbart ved tankudløbet.
 - Rørforbindelsen skal afsluttes ved fyret med en smeltesikringsventil.
 - Overjordiske rørføringer, som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere.olieafluftere, filtre og lignende skal være fastmonteret.
 - Nedgravede rør skal være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider.
 - Alle samlinger skal hårdloddet med loddemetal med mindst 45% sølv. På nedgravede rørføringer skal samlinger omsluttet med vandtæt krympeflex, som overlapper den originale plastbelægning med mindst 5 cm til begge sider.
 - Ved reparation eller udskiftning af dele af et nedgravet rørsystem skal det eller de nye rørstykke(r) være plastbelagt fra fabrik, og reparationer/samlinger omsluttet med vandtæt krympeflex mindst 5 cm til hver side.

Øvrige krav, som er anført på tankattest, typegodkendelse og installationsvejledning skal overholdes.

Tankattest

Sammen med din anmeldelse har vi modtaget tankattesten, som vi arkiverer på ejendomssagen sammen med anmeldelsen og øvrigt materiale i sagen. Desuden opdaterer vi Bygnings- og BoligRegisteret med de nye oplysninger om olietanken, og en ny udskrift vil blive sendt til dig. Hvis der er fejl i oplysningerne, skal du kontakte os.

Eventuelle spørgsmål

Se generel information på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/miljø, natur og kulturarv

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6009 eller på email: tms@gribskov.dk

Venlig hilsen

Tine Stæhr Weinschenck